

Số: 103/TB-TTra

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA Về đo lường

Ngày 06/5/2024, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội đã ban hành Kết luận thanh tra số 96/KL-TTra về việc thanh tra về đo lường đối với Công ty Điện lực Đan Phượng thuộc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội.

Thực hiện quy định pháp luật về thanh tra, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội thông báo Kết luận thanh tra số 96/KL-TTra ngày 06/5/2024, như sau:

1. Kết quả thanh tra

Công ty Điện lực Đan Phượng (Sau đây viết tắt là Công ty) là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội.

Công ty đã được Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công thương cấp giấy phép hoạt động điện lực số 157/GP-ĐTĐL ngày 27/9/2016 với lĩnh vực hoạt động: Hoạt động phân phối và bán buôn điện, bán lẻ điện từ cấp điện áp 35kV trở xuống, giấy phép có giá trị đến ngày 27/09/2026; Sở Công thương thành phố Hà Nội cấp giấy phép hoạt động điện lực số 06/GP-SCT ngày 12/5/2022 với lĩnh vực hoạt động: Tư vấn giám sát thi công công trình dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, giấy phép có giá trị đến ngày 11/5/2027.

Công ty đang kinh doanh điện năng trên địa bàn huyện Đan Phượng.

Công ty đang sử dụng các phương tiện đo nhóm 2 (công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử, công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu điện tử, biến dòng đo lường, phương tiện đo điện trở cách điện, phương tiện đo điện trở tiếp) dùng trong đảm bảo an toàn lưới điện, trong mua bán điện với khách hàng.

a) Việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 dùng trong đảm bảo an toàn lưới điện

Công ty đang sử dụng 12 phương tiện đo nhóm 2, gồm: 10 phương tiện đo điện trở cách điện và 02 phương tiện đo điện trở tiếp đất đã được Công ty Thí nghiệm điện Điện lực Hà Nội, Viện Đo lường Việt Nam kiểm định và cấp các giấy chứng nhận kiểm định có giá trị hiệu lực đến ngày 30/9/2024.

b) Việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 dùng trong mua bán điện với khách hàng

Theo Công ty báo cáo: Công ty đang sử dụng 33269 công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử, 4286 công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu điện tử; 296 biến dòng đo lường.

Đoàn thanh tra kiểm tra thực tế:

- Kiểm tra xác suất 20 hồ sơ mua bán điện của khách hàng qua trạm biến áp chuyên dùng (F9). Kết quả: Qua kiểm tra hồ sơ cho thấy các phương tiện đo

nhóm 2 (công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử, công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu điện tử) đang còn hạn kiểm định; phương tiện đo biến dòng đo lường có giấy chứng nhận kiểm định đang còn giá trị hiệu lực kiểm định.

- Kiểm tra xác suất 18 hồ sơ mua bán điện của khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt (F8). Kết quả: Các hồ sơ được kiểm tra đã thể hiện rõ thời hạn kiểm định của phương tiện đo nhóm 2 (công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử, công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu điện tử) đang còn hạn kiểm định.

- Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra thực tế phương tiện đo nhóm 2 tại:

+ Đội quản lý Điện 1: Đoàn tiến hành kiểm tra xác suất các công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử, công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu điện tử. Kết quả: các công tơ điện được kiểm tra đã được phê duyệt mẫu, đã được kiểm định, niêm phong kẹp chì kiểu 2 còn nguyên vẹn và đang còn hạn kiểm định.

+ Đội quản lý Điện 2: Đoàn tiến hành kiểm tra xác suất các công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu điện tử, công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử. Kết quả: các công tơ được kiểm tra đã được phê duyệt mẫu, đã được kiểm định, niêm phong kẹp chì kiểu 2 còn nguyên vẹn và đang còn hạn kiểm định theo quy định.

+ Đoàn tiến hành kiểm tra xác suất các phương tiện đo nhóm 2 (công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu điện tử, biến dòng đo lường) dùng trong mua bán điện với khách hàng qua trạm biến áp chuyên dùng (F9). Kết quả: Các phương tiện đo được kiểm tra đã được phê duyệt mẫu, niêm phong kẹp chì kiểu 2 còn nguyên vẹn và đang còn hạn kiểm định theo quy định.

Tại thời điểm thanh tra: Công ty Điện lực Đan Phượng thuộc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2. Đoàn thanh tra không lấy mẫu để kiểm tra đo lường đối với phương tiện đo.

2. Việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của khách hàng liên quan đến phương tiện đo

Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất một số hồ sơ giải quyết yêu cầu, kiến nghị của khách hàng liên quan đến phương tiện đo. Kết quả: Các kiến nghị, phản ánh đã được Công ty giải quyết theo quy định.

Trên đây là nội dung Kết luận thanh tra số 96/KL-TTra ngày 06/5/2024 về việc thanh tra về đo lường tại Công ty Điện lực Đan Phượng./.

Nơi nhận:

- Giám đốc Sở (để b/c);
- PGĐ Nguyễn Quốc Hà (để b/c);
- Công thông tin điện tử của Sở KHCN;
- Lưu: VT, HS.

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA
PHỤ TRÁCH**



Bùi Thị Hạnh